

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 112/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 46» (ДЕТСКИЙ САД № 46)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 112

от « 18 » февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 26 » февраля 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 24 » марта 2021

проведена проверка

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Свитнева Анастасия Андреевна,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 46», по адресу: г. Оренбург, ул. Томилинская, 243

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Панфиловой Мариной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эвакуационные выходы из групповых ячеек ОНД возраст 6-7 лет, ОНД возраст 3-4 года расположены не рассредоточено | ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16 СП 1. СП 1.13130.2020 | 07.03.2022 | |
| 2 | В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде выбран, не исходя из типа противопожарной преграды | ст. 4, 6, 59, 88 таб. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях | 07.03.2022 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 | | |
| 3 | Эвакуационный выход из подвала не обеспечен обособленным выходом наружу, отделенным от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа | ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 | 07.03.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Свитнева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2021 г.



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомερных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999